

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
14 квітня 2014 року № 112

Норми витрат води водоспоживачами

№ з/п	Споживачі	Одиниці виміру	Норми витрат води л/добу		
			Загальна норма	Холодної води	Гарячої води
1	2	3	4	5	6
1.	Приватні малоквартирні житлові будинки:	1 мешканець			
-	з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок	---#---	40	40	
-	з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів	---#---	60	60	
-	з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн і без газопостачання	---#---	70	70	
-	з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн з газопостачанням	---#---	90	90	
-	з водопроводом і каналізацією без ванн і без газопостачання	---#---	95	95	
-	з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням	---#---	120	120	
-	з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами	---#---	125	125	
-	з водопроводом і каналізацією з ваннами і водопідігрівачами на твердому паливі ---#---	150	150		
-	з водопроводом і каналізацією з ваннами та газовими (електро) водопідігрівачами	---#---	190	190	
-	з водопроводом і каналізацією, ваннами та швидкодіючими газовими (електро) водопідігрівачами та багатоточковим водорозбором	---#---	250	250	
2.	Багатоквартирні житлові будинки:	1 мешканець			
-	з водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання	---#---	95	95	
-	з водопроводом і каналізацією без ванн, з газопостачанням	---#---	120	120	
-	з водопроводом і каналізацією, з ваннами і водопідігрівачами на	---#---	150	150	

	твердому паливі.				
-	з водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими (електро) водопідігрівачами	---#---	190	190	
-	з водопроводом і каналізацією, ЦГВ умивальниками, мийками та душами	---#---	230	130	100
	теж саме при відсутності гарячої води	---#---	190	190	
-	з водопроводом і каналізацією, ваннами та швидкодіючими газовими (електро) водопідігрівачами та багатоточковим водорозбором	---#---	250	250	
-	з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами	---#---	275	165	110
	те ж саме при відсутності гарячої води	---#---	215	215	
-	з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500-1700 мм та душами	---#---	300	180	120
-	теж саме при відсутності гарячої води	---#---	260	260	
-	з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500-1700 мм та душами, в будинках, вищих за 12 поверхів	---#---	390	270	120
	те ж саме при відсутності гарячої води	---#---	300	300	
3.	Гуртожитки:	1 мешканець			
-	без душових, з водопроводом і каналізацією	---#---	75	75	
-	із загальними душовими	---#---	140	90	50
	те ж саме при відсутності гарячої води	---#---	120	120	
-	з душами в усіх житлових кімнатах	---#---	180	120	60
	те ж саме при відсутності гарячої води	---#---	150	150	
-	із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку	---#---	200	120	80
	те ж саме при відсутності гарячої води	---#---	160	160	
-	З водопроводом і каналізацією, ЦГВ умивальниками, мийками та душами.		230	130	100
	те ж саме при відсутності гарячої води	190	190		
4.	Готелі, пансіонати і мотелі:	1 місце			
-	з загальними ваннами та душем	---#---	120	50	70
5.	Готелі і пансіонати:	1 місце			
-	з душем в усіх окремих номерах	---#---	490	350	140
6.	Готелі з ваннами:	1 місце			
-	в окремих номерах, процент від	---#---			

	загального числа номерів				
	- до 25		200	100	100
	- до 75		250	100	150
	- до 100		300	120	180
7.	Лікарні:	1 ліжко			
-	з загальними ваннами та душовими	---#---	375	300	75
--- #-- - 41 03 00 11 0-	із санітарними вузлами, наближеними до палат	---#---	390	300	90
8. ін фе кці йн і -	Санаторії та будинки відпочинку:	1 ліжко			
-	з ваннами в усіх житлових кімнатах	---#---	395	275	120
-	з душовими в усіх житлових кімнатах	---#---	150	75	75
9.	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	15	9.8	5.2
10.	Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей:	1 дитина			
-	з їдальнями, працюючими на півфабрикатах	---#---	21.5	10	11.5
-	з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами	---#---	110	75	35
	теж саме з душовими	---#---	135	100	35
11.	Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей:	1 дитина			
-	з їдальнями, працюючими на півфабрикатах	---#---	55	25	30
-	з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами ---#---	140	100	40	
12.	Табори відпочинку дітей:	1 дитина			
-	з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами	---#---	240	200	40
13.	Пральні:	1 кг сухої білизни			
-	механізовані	---#---	100	75	25
-	немеханізовані	---#---	55	40	15

14.	Адміністративні будівлі	1 працюючий	30	25	5
15.	Учбові заклади (у тому числі вищі та середні спеціальні):	1 учень та 1 викладач			
-	з душовими при гімнастичних залах і буфетами, які реалізують готову продукцію	---#--- 21	15	6	
16.	Лабораторії вищих та середніх спеціальних учбових закладів	1 прилад в зміну	224	112	112
17.	Загальноосвітні школи:	1 учень та 1 викладач			
-	з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах	---#---	18	15	3
-	з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах з подовженим днем	---#---	19	15	4
18.	Професійно-технічні училища:	1 учень та 1 викладач			
-	з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах	---#---	23	15	8
19.	Школи-інтернати з приміщеннями:	1 учень та 1 викладач			
-	учбовими (з душовими при гімнастичних залах)	---#---	17.7	15	2.7
-	спальними	1 місце	200	170	30
20.	Науково-дослідні інститути та лабораторії:	1 працюючий			
-	хімічного профілю	---#---	460	400	60
-	біологічного профілю	---#---	370	295	75
-	фізичного профілю	---#---	125	110	15
-	природознавчих наук	---#---	16	9	7
21.	Аптеки:	1 працюючий			
-	торговий зал та підсобні приміщення	---#---	16	9	7
-	лабораторії підготовки ліків	---#---	310	255	55
22.	Підприємства громадського харчування для приготування їжі:	1 умовна страва			
-	що реалізується в обідньому залі	---#---	24.7	12	12.7
-	що реалізується на винос	---#---	21.2	10	11.2
23.	Підприємства громадського харчування для приготування напівфабрикатів:	1т.			
-	м'ясних	---#---	6700	3600	3100
-	рибних	---#---	6400	5700	700
-	овочевих	---#---	4400	3600	800

-	кулінарних	---#---	7700	6500	1200
24.	Магазини:	1 працюючий в зміну			
-	продовольчі	---#---	250	185	65
-	промтоварні	---#---	30	25	5
25.	Перукарні	1 робоче місце в зміну	120	87	33
26.	Кінотеатри	1 робоче місце в зміну	4	2.5	1.5
27.	Клуби	1 робоче місце в зміну	10	7	3
28.	Театри:	1 місце			
-	для глядачів	---#---	17	12	5
-	для акторів	1 актор	50	25	25
29.	Стадіони та спортзали:	1 місце			
-	для глядачів	---#---	3	2	1
-	для фізкультурників (з урахуванням прийому душу)	1 фізкультурник	50	20	30
-	для спортсменів	1 спортсмен	100	40	60
30.	Плавальні басейни:	% від об'єму за добу			
-	поповнення басейну	---#---	10	10	---
-	для глядачів	1 місце	3	2	1
-	для спортсменів (з урахуванням користування душем)	1 спортсмен	100	40	60
31.	Бані:	1 відвідувач			
-	для миття в залах з тазами на лавках та змивання в душових	---#---	245	125	120
-	теж саме з прийомом оздоровчих процедур та змивання в душових	---#---	290	100	190
-	душова кабіна	---#---	800	560	240
-	ванна кабіна	---#---	540	180	360
32.	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємствах	1 душова сітка в зміну	500	230	270
33.	Сауни з басейнами та душем	1 душова сітка	770	500	270
34.	Цехи з тепловиділенням понад 84 кДЖ на 1 м куб/год	1 працюючий в зміну	45	21	24
35.	Мийка автотранспорту при наявності немеханічного миття в гаражах:	1 машина			
-	грузових автомашин, автобусів, тролейбусів	---#---	800	500	300
-	легкових автомашин вручну, зі шлангів незалежно від місця стоянки	---#---	550	350	200

-	автобусів, грузових машин	---#---	500	500	
-	легкових автомашин	---#---	300	300	
-	мотоциклів	---#---	50	50	
36.	Промивки та випробування внутрішніх мереж водоводів	100м. будівлі	10000	10000	
37.	Фонтани зі зворотною системою водозабезпечення	На 1 % об'єма	100	100	
38.	Фонтани при прямому скиданні у каналізацію	Згідно з пропускною здатністю трубо про-воду при швидкості води 2м/с	Згідно діаметру труби	Згідно діаметру труби	
39.	Питні фонтанчики	л/год на 1 фонт.	50	50	
40.	Замороження ковзанок:	КВ.м.			
-	перша заливка	---#---	50	50	
-	кожна слідуюча	---#---	10	10	
41.	Автомати газованої води без урахування стаканомийки:	1 автомат			
-	з водяним охолодженням	---#---	100	100	
-	з неводяним охолодженням	---#---	25	25	
42.	Стаканомийки:	1 стакан			
-	автомийки, газ. води, пива та інші лотки з продажу напоїв, бочки пива, мийка квасу і т.п.	---#---	50	50	
43.	Туалети спільного призначення	1 унітаз	600	600	
44.	Чайні всіх типів, кафе та кондитерські	1 кран за годину	250	250	
45.	Хлібопекарні	На 100 кг випеченої продукції	80	80	
46.	Утримка худоби:	На 1 голову			
-	корова	---#---	80	80	
-	молодняк великого рогатого скоту	---#---	30	30	
-	свиня доросла	---#---	25	25	
-	кінь	---#---	80	80	
47.	Полив:	1м. кв.			
-	на присадибних ділянках	---#---	6	6	
-	посадок у стелажних зимових і ґрунтових весняних теплицях, парниках усіх типів, в утепленому ґрунті	---#---	6	6	
-	посадок у ґрунтових зимових теплицях	---#---	15	15	
-	футбольного поля	---#---	0.5	0.5	
-	удосконалених покриттів, тротуарів, площ, заводських проїздів	---#---	1.3	1.3	

48.	Водорозбірна колонка в авто-кооперативному гаражі	На 1 гараж	60	60	

Примітка до пункту 47.

Громадянам міста, які мають в особистому користуванні присадибні ділянки, дозволяється використовувати воду з міського водопроводу на полив з 23-00 до 6-00 години, без використання шлангів, не перевищуючи норму поливу, 6 літрів на 1 квадратний метр 90 днів на рік.

Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому

С. Г. Віхров