

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

КП «Чернігівводоканал»

С/в Сергій МАЛЯВКО

«28» квітня 2022

А К Т

обстеження технічного стану водопровідної мережі

м. Чернігів

«28» квітня 2022

У зв'язку із веденням активних бойових дій починаючи з 24 лютого 2022 року на території м. Чернігова та Чернігівського району комісією у складі начальника виробничо-технічного відділу ДУДКО Тетяни Валентинівни, старшого майстра служби водопровідних мереж МЕКШУНА Віталія Олексійовича, інженера II категорії виробничо-технічного відділу ПАРХОМЕНКА Дмитра Анатолійовича, проведено обстеження зовнішніх мереж водопроводу споживачів, які не перебувають на балансі КП «Чернігівводоканал» в с. Новоселівка Чернігівського району, а саме:

1. вул. Молодіжна - трубопровід $D = 100$ мм, матеріал чавун, довжиною 535 м;
2. вул. Нова - трубопровід $D = 100$ мм, матеріал чавун, довжиною 483 м;
3. вул. Шевченка - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал ПВХ, довжиною 478 м;
4. вул. Яцівська - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал ПВХ, довжиною 967 м;
5. вул. Лісова - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал ПВХ, довжиною 317 м;
6. 2-й пров. Шевченка - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал ПВХ, довжиною 290 м;
7. вул. Кувітченко - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал поліетилен, довжиною 314 м;
8. вул. Громової - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал поліетилен, довжиною 300 м;
9. вул. Шевцової - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал поліетилен, довжиною 428 м;

10. вул. Колгоспна - трубопровід $D = 110$ мм, матеріал поліетилен, довжиною 200 м.

Під час обстеження комісія встановила, що водопровідна мережа має значні пошкодження по всіх ділянках у вигляді тріщин, переломів та пробоїн, які порушують цілісність та герметичність трубопроводу. По трасі пролягання водопроводу знаходяться воронки утворені внаслідок розриву боєприпасів, а також характерні витoki води, що зафіксовано під час проведення обстеження на фото, які додаються.

Висновок комісії: подальша експлуатація водопровідної мережі споживачів неможлива і вона не підлягає відновленню.

Додаток:

1. Фото на 13 арк.

Члени комісії:



Тетяна ДУДКО

Віталій МЕКШУН

Дмитро ПАРХОМЕНКО