

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

Назва предмету закупівлі - Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) на каналізаційному колекторі діаметром 700 мм по вул. Дмитра Самоквасова від житлового будинку №10 до вул. Текстильників в м. Чернігів
код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

№ з/п	Назва розділу	Зміст
1.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	
1.1.	Мета та призначення	Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) на каналізаційному колекторі діаметром 700 мм по вул. Дмитра Самоквасова від житлового будинку №10 до вул. Текстильників в м. Чернігів. Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення споживачам міста Чернігова.
1.2.	Обсяг та перелік робіт, що є об'єктом закупівлі	Заміна залізобетонного каналізаційного колектору діаметром 700 мм на каналізаційний колектор з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 900 мм загальною протяжністю 350 погонних метри методом горизонтально-направленого буріння.
2.	Загальні вимоги	Заміну самопливного каналізаційного колектору виконати методом горизонтально-направленого буріння. Виконати заміну каналізаційних колодязів. Виконати переключення реконструйованого колектору на існуючий трубопровід. Роботи виконувати забезпечивши цілодобову безаварійну перекачку стічних вод в обхід ділянки колектору, що підлягає заміні.
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі – 42 090 064,50 грн. Вартість визначена виходячи з фізичних обсягів виконуваних робіт з використанням програмного комплексу «АВК-5» з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом

		Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.
4.	Додаткова інформація	Кошторисна документація розроблена на підставі дефектного акту. Висновок експертизи від 18.03.2025 № 30-К/25-РБК/ЕЗ, виданий ТОВ «Рембудконсалтинг»