

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета  
закупівлі**

Назва предмету закупівлі - Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації)  
каналізаційного колектору від поворотного колодязя (ПК0) по  
вул. Текстильників, 1 в м. Чернігові до колодязя ПК26  
код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку  
та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання  
поверхонь

№ з/п	Назва розділу	Зміст
<b>1.</b>	<b>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</b>	
1.1.	Мета та призначення	Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) каналізаційного колектору від поворотного колодязя (ПК0) по вул. Текстильників, 1 в м. Чернігові до колодязя ПК26. Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення споживачам міста Чернігова.
1.2.	Обсяг та перелік робіт, що є об'єктом закупівлі	Заміна залізобетонного каналізаційного колектору діаметром 700 мм на каналізаційний колектор з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 900 мм загальною протяжністю 260 погонних метри методом горизонтально-направленого буріння.
<b>2.</b>	<b>Загальні вимоги</b>	Заміну самопливного каналізаційного колектору виконати методом горизонтально-направленого буріння. Виконати заміну каналізаційних колодязів. Виконати переключення реконструйованого колектору на існуючий трубопровід. Роботи виконувати забезпечивши цілодобову безаварійну перекачку стічних вод в обхід ділянки колектору, що підлягає заміні.
<b>3.</b>	<b>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</b>	Очікувана вартість предмета закупівлі – 21 427 548,00 грн. Вартість визначена виходячи з фізичних обсягів виконуваних робіт з використанням програмного комплексу «АВК-5» з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом

		Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.
4.	<b>Додаткова інформація</b>	Розроблена проектна документація з дотриманням вимог законодавства у сфері будівництва. Висновок експертизи від 30.01.2026 № 1864/є/25, виданий ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»